


Ergebnis der Umweltinspektion von technischen Anlagen	 STADT WUPPERTAL UMWELTSCHUTZ
Firma: Prysmian Kabel und Systeme GmbH	

Standort	Nibelungenstraße 85, 42369 Wuppertal
Anlagenbezeichnung	Vulkanisationsanlage
Einstufung der Anlage nach Anhang 1 der IE-RL nach Anhang 1 der 4. BImSchV	- Nr. 10.7.1.2 V
Datum der Umweltinspektion Dauer der Inspektion vor Ort Gesamtaufwand	20.11.2023 und 14.11.2024 18,5 Stunden 41 Stunden
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet
Beteiligte Behörden	<ul style="list-style-type: none"> • Untere Immissionsschutz- und Abfallwirtschaftsbehörde • Untere Wasserbehörde
Umfang der Umweltinspektion	Medienübergreifende Umweltinspektion mit den Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> • Immissionsschutzrecht • Abfallrecht • Wasserrecht
Grundlage der Umweltinspektion	<ul style="list-style-type: none"> • § 52 BImSchG • § 47 KrWG • § 100 WHG • Genehmigungsbescheide/Anzeigeunterlagen/Messberichte etc.
Ergebnis der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> Keine Mängel <input checked="" type="checkbox"/> Geringfügige Mängel (GM) ¹⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel (EM) ²⁾ <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel (SM) ³⁾
Beschreibung der Mängel	- Das Fehlen einer Pflichtrestmülltonne wird als geringfügiger Mangel eingestuft. ⁴⁾

	<ul style="list-style-type: none"> - Die unvollständige Dokumentation gemäß § 3 GewAbfV wird als geringfügiger Mangel bewertet.⁴⁾ - Folgende Verstöße im Bereich der 42. BImSchV stellen in Summe einen erheblichen Mangel dar: <ul style="list-style-type: none"> • Die Sachverständigenprüfung nach § 14 der 42. BImSchV wurde nicht fristgerecht durchgeführt.⁴⁾ • Die Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung einer hygienisch fachkundigen Person wurde nicht erstellt.⁴⁾ • Eine zusätzliche Laboruntersuchung bei Überschreitung des Prüfwertes wurde nicht durchgeführt. • Die Verdunstungskühlanlagen weisen teils starke Verschmutzungen bzw. Tropfleckagen auf.⁴⁾
Veranlasste Maßnahmen	Revisionsschreiben

Legende

- 1) Geringfügige Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.
- 4) Der Mangel wurde inzwischen behoben.