



## **Anlage 1 - Checkliste zur Abnahme Brandmeldeanlage**

Rev. 01/2023

### **Absender:**

Name:

Straße / Postfach:

PLZ / Ort:

Telefon:

### **An**

**Stadt Wuppertal Berufsfeuerwehr**

**Abt. Vorbeugender Gefahrenschutz**

**August-Bebel-Straße 55**

**42109 Wuppertal**

### **Antrag auf Durchführung einer Feuerwehr-Abnahme der Brandmeldeanlage (BMA) im Objekt:**

Hiermit beantrage/n ich / wir die Feuerwehr-Abnahme der im o.a. Objekt installierten BMA gemäß den Technischen Anschlussbedingungen der Feuerwehr Wuppertal am:

\_\_\_\_\_ (Vorlauf mind. 14 Tage)

Ich / wir stelle/n diesen Antrag als Eigentümer des Gebäudes / Betreiber der BMA / Bauträger / Errichter der BMA und erkläre/n hiermit, dass

1. die o.a. BMA vollständig gemäß den TAB der Feuerwehr Wuppertal in der neuesten Fassung errichtet worden und betriebsbereit ist.
2. eine Sachverständigen-Abnahme ebenfalls schon mängelfrei stattgefunden hat.
3. Kenntnis darüber besteht, dass die Folgeabnahme der BMA bei festgestellten Mängeln durch die Feuerwehr Wuppertal kostenpflichtig ist und gemäß der Gebührensatzung der Stadt Wuppertal mir/uns in Rechnung gestellt wird.
4. ferner bekannt ist, dass bei vorgefundenen Mängeln eine Aufschaltung der BMA oder Teile davon auf die Übertragungsanlage für Gefahrenmeldung (ÜAG) der Feuerwehr Wuppertal nicht stattfinden kann und erst eine kostenpflichtige Wiederholungsabnahme stattfinden muss.
5. die erforderlichen Punkte der folgenden Checkliste abgearbeitet und erledigt sind.

Andernfalls ist eine Terminvereinbarung mit der Feuerwehr zur Abnahme nicht möglich.



Checkliste Abnahme BMA	Ja	Nein*	Nicht erforderlich.
Kopie einer mängelfreien Abnahme eines Sachverständigen ist an die Feuerwehr geschickt worden bzw. liegt am Abnahmetag vor!			
Die privatrechtliche Vereinbarung zur Anbringung eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) ist unterschrieben an die Feuerwehr geschickt worden.			
Mind. 2 Profilhalbzylinder der Objektschließung und 2 Generalhauptschlüssel zur Hinterlegung im FSD liegen zum Abnahmetermin bereit.			
Der Laufkartensatz liegt zum Abnahmetermin bereit.			
Erforderliches Hebewerkzeug für Melder in Doppelböden ist für die Feuerwehr vorhanden.			
Erforderliche Leiter und ggf. Werkzeuge für Melder in Zwischendecken sind für die Feuerwehr vorhanden.			
Der Abnahmetermin ist mit dem Errichter/Betreiber/Konzessionär abgestimmt.			
Das Freischaltelement und Umstellschloss für das FSD wurde von der Feuerwehr freigegeben, durch Errichter/Betreiber bestellt und an Feuerwehr geliefert.			
Die Profilhalbzylinder Schließung Feuerwehrbedienfeld/Leiterschloss/Gebäudefunkbedienfeld Wuppertal wurden beim Konzessionär bestellt/liegen vor.			
Eine Alarmorganisation des Betreibers gemäß DIN 14675 liegt vor.			
Alle erforderlichen Schlüsselsätze zur Hinterlegung im FSD wurden beschafft.			
Alle Türen zu überwachten Räumen sind mit dem GHS/Schlüssel aus dem FSD zu öffnen.			
Konzept der Gebäudefunkanlage und zugehörige Abnahme des Sachverständigen ist der Feuerwehr zugeschickt worden			

**\*) Achtung, keine Aufschaltung!**

---

Datum / Unterschrift des Antragstellers (Firmenstempel)

**STADT WUPPERTAL / FEUERWEHR**