



Anlage 1 – Checkliste zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

	Ja	Nein	Nicht erforderlich*
Kopie einer mängelfreien Abnahme durch einen Prüfsachverständigen ist per Post oder per E-Mail an die Feuerwehr geschickt worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die privatrechtliche Vereinbarung zur Anbringung eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) ist unterschrieben per Post oder per E-Mail an die Feuerwehr geschickt worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mind. 2 Profilhalbzylinder (oder Anzahl nach Vorgaben der Feuerwehr) mit Objektschließung und gleiche Anzahl Schlüsselsätze liegen zum Abnahmetermin zum Einbau in das FSD bereit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Layout der Laufkarten wurde mit der Feuerwehr im Vorfeld abgestimmt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die gedruckten Laufkarten liegen zum Abnahmetermin bereit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evtl. erforderliches Hebwerkzeug für Melder in Doppelböden ist für die Feuerwehr vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evtl. erforderliche Aufstellleiter zur Revision von Zwischendecken ist vorhanden. Ein passendes Schließsystem gegen unberechtigtes Entfernen der Leiter ist montiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Abnahmetermin ist mit dem Errichter/Betreiber abgestimmt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freischaltelement und Umstellschloss für das FSD wurden von der Feuerwehr freigegeben, durch Errichter/Betreiber bestellt und an Feuerwehr geliefert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Profilhalbzylinder Schließung Feuerwehrbedienfeld Wuppertal liegen vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Alarmorganisation des Betreibers gemäß DIN 14675 wurde erstellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Türen zu überwachten Räumen sind mit dem Schlüsselsatz aus dem FSD zu öffnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) = Nicht zutreffendes streichen

Datum / Name / Unterschrift des Antragstellers