



## **Anlage 7 - Erläuterung zur Beschaffung und Inbetriebnahme von Notschlüsselrohren**

Rev. 01/2023

Die vorliegende Information beschreibt den Ablauf der Bestellung eines Notschlüsselrohres (kurz „NSR“), das der Feuerwehr eine schnelle, gewaltfreie Zufahrt auf ein verschlossenes Gelände (Torschlüssel) oder den Zugang in ein Gebäude ermöglichen soll.

Die Maßnahme ist vorab unbedingt mit dem Sachversicherer des entsprechenden Gebäudes abzustimmen. Dieser legt ggf. die zu verwendende Art des NSR fest. Wegen der einheitlichen Schließung werden in Wuppertal ausschließlich Schließsysteme von KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG verwendet. Andere Produkte sind nicht zulässig.

### **Mögliche Varianten:**

#### **a) Notschlüsselrohr Mastiff light oder Mastiff Aufputz:**

- NSR ohne Überwachung
- kann an Torpfosten, Zufahrtstoren montiert oder in Mauerwerk installiert werden
- OHNE VDS-Zulassung
- Für Zufahrten und Zugänge auf Grundstücke geeignet
- In der Regel vom Versicherer nicht für Gebäudeschlüssel zugelassen (Ausnahme: Tiefgaragen)
- Es können maximal 3 Schlüssel hinterlegt werden

#### **b) Notschlüsselrohr Mastiff plus mit Freischaltelement (FSE):**

- NSR mit Überwachungsmöglichkeit
- Weiterleitung von Meldungen an eine ständig besetzte Stelle möglich
- zusätzliche elektromechanische Sicherung (kann nur durch das FSE geöffnet werden)
- mit VDS-Zulassung
- Für Gebäudeschlüssel geeignet
- Es kann nur EIN Schlüssel hinterlegt

In der Regel sind die NSR zur Hinterlegung von handelsüblichen Bartschlüsseln vorgesehen. Bitte beachten sie hierbei unbedingt die Abmessungen der NSR! Für bestimmte übergroße Schlüsselformen, Schlüsseltransponder oder elektronische Schlüsselkartensysteme sind diese Schlüsseldepots ungeeignet!

### **Bestellung und Freigabe durch die Feuerwehr:**

Die NSR können aufgrund der Besonderheit ihrer Schließung nur über die Firma KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG bezogen werden. Für die Bestellung ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Der Betreiber/Eigentümer beantragt mit einem formlosen Schreiben, z.B. per Mail oder Fax, die Freigabe der Schließung für ein Notschlüsselrohr. Dabei ist unbedingt anzugeben, für welches Objekt und mit welcher Art NSR der Zugang für die Feuerwehr sichergestellt werden soll. Der Antrag ist zu senden an:



Feuerwehr Wuppertal  
Abteilung Vorbeugender Gefahrenschutz  
August-Bebel-Str. 55  
42109 Wuppertal

E-Mail: brandmeldeanlagen@stadt.wuppertal.de  
Fax: 0202/ 563 - 1529

- Der Betreiber/Eigentümer erhält eine Bedarfsbestätigung und zwei Exemplare einer privatrechtlichen Vereinbarung. Die Bedarfsbestätigung berechtigt zur Bestellung des NSR bei der Fa. Kruse. Ein Exemplar der Vereinbarung ist digital oder auf dem Postweg unterzeichnet an die oben angegebene Adresse zurückzusenden.
- Das NSR wird von der Fa. Kruse getrennt ausgeliefert. Den Verschlusszylinder erhält die Feuerwehr. Das im Mauerwerk oder an einem Torpfosten zu montierende Rohr wird direkt an den Betreiber/Eigentümer geliefert. Der Installationsort ist in Absprache mit der Feuerwehr festzulegen.
- Sobald das Schlüsselrohr fertig montiert und der entsprechende Schlüssel bereitgestellt wurde, wird nach Terminabsprache mit den unten genannten Ansprechpartnern der Verschlusszylinder durch die Feuerwehr eingesetzt und der Schlüssel hinterlegt.

Rückfragen richten Sie bitte an die Mitarbeiter Herr Halle (Tel. 563-1322) oder Herr Müller (Tel. 563-1327).

### **Montage des NSR:**

Dem NSR liegt eine Montaganleitung des Herstellers bei. Das NSR ist in gut erreichbarer Position in einer Höhe zwischen 0,80 m und 1,20 m anzubringen. Dabei ist darauf zu achten, dass das NSR sicher gegen Beschädigung und Vandalismus zu befestigen ist. Bitte achten sie darauf, die Wetterschutzkappen bei der Bestellung mit zu bestellen, da diese die Lebensdauer des NSR deutlich erhöht.

### **Wartungshinweis:**

Es wird empfohlen das NSR vierteljährlich mit einem geeigneten Kriechöl einzusprühen, um Korrosion vorzubeugen. Sollte das NSR später dennoch erkennbare Korrosionspuren, informieren sie uns bitte zeitnah, damit wir den Schließzylinder austauschen können.

### **Austausch von im NSR hinterlegten Schlüsseln:**

Sollen Schlüssel im NSR ausgetauscht werden, vereinbaren sie bitte möglichst frühzeitig telefonisch oder per E-Mail einen Termin mit den o.g. Ansprechpartnern.