

Förderquoten und Förderbedingungen – Sanierung der Gebäudehülle

Maßnahme	Förderhöhe	Bedingungen	Nachweise
Fenster / Türen	100 € pro Fenster 200 € pro Tür max. 1000 € insges.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Bestandsobjekte ▪ Fenster/Glastüren: Mindestens 3-fach Verglasung ▪ Türen: U_d-Wert: 1,3 W/(m²K) ▪ Gilt nur für Türen, die beheizte Gebäudehülle/ beheizte Wohnung abgrenzen ▪ Balkon-/Terassentüren zählen als Fenster 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rechnung Fachbetrieb. ✓ Aus der Rechnung sind die Art und die technischen Angaben der Fenster/Türen, sowie die Art der Verglasung ersichtlich
Dämmung	20% max. 2000 €	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Bestandsobjekte ▪ Folgende U-Werte sind zu erfüllen: Außenwand: U-Wert = 0,20 W/(m²K) ▪ Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk: Wärmeleitfähigkeit: λ 0,035 W/(mK) ▪ Wandflächen gegen unbeheizte Räume: U-Wert = 0,25 W/(m²K) ▪ Wandflächen gegen Erdreich: U-Wert = 0,25 W/(m²K) ▪ Schrägdächer: U-Wert = 0,14 W/(m²K) ▪ Dachflächen von Gauben: U-Wert = 0,20 W/(m²K) ▪ Gaubenwangen: U-Wert = 0,20 W/(m²K) ▪ Flachdächer: U-Wert = 0,14 W/(m²K) ▪ Oberste Geschossdecke: U-Wert = 0,14 W/(m²K) ▪ Kellerdecke: U-Wert = 0,25 W/(m²K) ▪ Bodenflächen gegen Erdreich: U-Wert = 0,25 W/(m²K) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bericht + Fotos für www.wuppertal.de/klimaschutz ✓ Rechnung Fachbetrieb ✓ Nachweis U-Werte/Wärmeleitfähigkeit: Entweder in der Rechnung oder ergänzender Fachunternehmererklärung explizit benannt oder indirekter Nachweis via Fördermittelnachweis der KfW ✓ Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe: Erstattung Materialkosten