

Projekt-Nr.: 0

vom 10.08.2016

Maßnahmen-Nr.: 0

0

Mitzeichnungsblatt für

- Grundlagenermittlung Vorplanung Entwurfsplanung
 Genehmigungsplanung/Planfeststellung Ausführungsplanung^{*)}

Projekt/Maßnahme: Elektrifizierung S28 REGIOBAHN

verteilt am:

Prüflauf bis:

Die bestellenden, kostenverantwortlichen, beteiligten und planenden Abteilungen (Ab)/Geschäftsfelder (GF)/Organisationseinheiten (OE) sowie die Abteilung Controlling stimmen zu. Die Planungen und Veranschlagungen beschränken sich auf das unbedingt Notwendige zur Erfüllung der Aufgabenstellung.

Prüflauf abgeschlossen:

(Name)

(Datum)

(Unterschrift PL/BVB)

(Unterschrift Fachplaner)

***)** Betreffendes bitte ankreuzen

1) Inhalt des Änderungswunsches wird im Prüfbericht niedergeschrieben

DB Energie GmbH • Schwarzer Weg 100 • 51149 Köln

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH
z.Hd. Herrn Pyschny
Hansastraße 7-13
47058 Duisburg

DB Energie GmbH
Energieversorgung West
I.ET-W-W 1
Schwarzer Weg 100
51149 Köln

Christoph Herper
Telefon 943 42215
Telefax 943 42142
Mobil 016097464083
christoph.c.herper@deutschebahn.com
Zeichen I.ET-W-W1

16.11.2016

**Stellungnahme DB Energie
Zur Entwurfsplanung Elektrifizierung S28REGIOBAHN**

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
sehr geehrter Herr Kieserling, sehr geehrter Herr Pyschny,

die Planung der o.g. Maßnahmen - Elektrifizierung S28 REGIOBAHN - wurde uns vorgestellt und es bestehen seitens DB Energie grundsätzlich keine Einwände die Planung fort zu führen. Bei den weiterführenden Planungen und der Ausführung sind jedoch folgende Anmerkungen zu berücksichtigen.

Abstimmungen mit DB Energie sind zwingend notwendig:

Gemäß Punkt 1.4.14.3.6 ist die EP für den Ausbau der Zellen in den Bestands-Bahnstromschaltanlagen der DB Energie durch DB Energie zu beauftragen.

Hierzu werden benötigt:

- Terminplan
- Aufgabenstellung
- Abgestimmtes Betriebsführungskonzept (LOI)
- Finanzierung

...

Die folgenden Punkte sind in der vorgelegten EP zu prüfen:

- Maße für OSE (z.B. 8.10 Raumplan Hp Erkrath Nord und ff.) sind fragwürdig

Der Plan OSE Gesamtübersicht (S28E-EP-OLA-ÜP-01) wird nachrichtlich zur Kenntnis genommen. Dieser Plan ist nach erfolgtem LOI Netzbetriebsführungskonzept zu überplanen und durch die Zentrale DB Energie zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

DB Energie GmbH

i.V.



Christoph Herper

i.A.



Marco Schmidt